

No Dz201004168



2008000170Z



(2008)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

申请单位名称 北京西门子西伯乐斯电子有限公司

产品型号名称 FDM181 型手动火灾报警按钮


检 验 类 别 认证监督检验

国家消防电子产品质量监督检验中心

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NqDz201004168

共 7 页 第 1 页

产品名称	手动火灾报警按钮	型 号	FDM181
申请单位	北京西门子西伯乐斯电子有限公司	商 标	
制 造 商	北京西门子西伯乐斯电子有限公司	检验类别	认证监督检验
生产企业	北京西门子西伯乐斯电子有限公司	生产日期	2010 年 8 月
抽 样 者	刘美华、孙珍慧	抽样地点	成品库
抽样基数	100 只	抽样日期	2010 年 9 月 28 日
样品数量	4 只	到样日期	2010 年 10 月 9 日
样品状态	完好	检验日期	自 2010 年 10 月 12 日 至 2010 年 10 月 14 日
检验依据	GB 19880-2005		
检验项目	动作性能、低温（运行）、冲击（运行）、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验		
检 验 结 论	<p>根据公安部消防产品合格评定中心公消评[2010]29号《2010年度消防产品强制性认证监督工作的有关要求》的规定，我中心按国家标准GB 19880-2005《手动火灾报警按钮》的有关条文要求，对北京西门子西伯乐斯电子有限公司生产的FDM181型手动火灾报警按钮样品进行了二〇一〇年度认证监督检验。</p> <p>本次检验检查总件数为14，A类不合格数、B类不合格数、C类不合格数均为0。根据国家标准GB 12978-2003《消防电子产品检验规则》中监督检验结果判定方法判定该抽检样品合格。</p> <p>附检验记录表4页。 以下空白。</p> <div style="text-align: right;">  签发日期：二〇一〇年十月二十一日 </div>		
备 注			

批准：张德成

审核：刘美华

编制：王学来

产
品
监
验

手动火灾报警按钮认证监督检验项目

申请单位：北京西门子西伯乐斯电子有限公司

№：Dz201004168

产品型号：FDM181

共 7 页第 2 页

序号	检验项目	检查件数	A类不合格数	B类不合格数	C类不合格数
1	动作性能试验	8	0	0	0
2	低温(运行)试验	2	0	0	0
3	冲击(运行)试验	2	0	0	0
4	电快速瞬变脉冲群 抗扰度试验	2	0	0	0
检查总件数		14			
A类不合格总数：0		B类不合格总数：0		C类不合格总数：0	
不合格总数		0			
检验结果： <div style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">合 格</div>					

国家消防电子产品质量监督检验中心

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

NqDz201004168

共 7 页 第 3 页

申请单位	北京西门子西伯乐斯电子有限公司		
通信地址	北京市海淀区上地信息产业基地信息路 18 号瑞宝大厦二层		
法人代表	王 洪	邮政编码	100085
传 真	010-62963020	联系电话	010-62962255-347
产品照片	略		

章